



**Monsieur le Directeur  
du SDIS du Rhône  
17 rue Rabelais  
69421 Lyon cedex 03**

**Lyon, le 30 octobre 2007**

**Objet : conditions de travail au M.I.**

**Monsieur le Directeur,**

Suite à notre dernière réunion d'information syndicale qui s'est achevée par la visite des locaux du MI au GLOG en date du 22 octobre dernier, nous tenons à vous faire part des observations suivantes sur les conditions de travail et de sécurité des agents :

- **Local des tuyaux**
  - les essais de résistance des tuyaux effectués sur le banc d'essai à une pression de 18 bars s'avèrent très dangereux, car il n'existe aucune protection pour les utilisateurs.
- **Magasin général**
  - le système de chauffage génère un bruit important, ce qui est très inconfortable pour les agents. De plus, aucun nettoyage n'a été effectué depuis son installation, ce qui engendre un risque certain de grande « culture de microbes ».
  - En cette période d'économie d'énergie, nous avons constaté une très mauvaise isolation de tous les locaux et l'existence de trous dans les murs donnant directement sur l'extérieur, y compris dans les vestiaires.
  - La plupart des étagères qui supportent tous les matériels semblent ne pas être adaptées et ne sont pas scellées au sol. En effet, le poids de la charge est bien trop important par rapport à la structure prévue. Les étagères n'étant pas fixées au sol, le risque d'écroulement sur les agents est malheureusement envisageable et pourrait devenir alors dramatique.
  - Il y a des odeurs permanentes d'égouts qui se dispersent dans le magasin.
  - Certaines installations électriques sont défectueuses avec des problèmes de prises de courant qui disjonctent.
- **Container**
  - Il n'y a pas de rampe d'accès pour être à hauteur de la benne (environ 2m de haut). Les agents sont forcés de se mettre sur la pointe des pieds pour jeter des débris qui peuvent représenter un poids non négligeable. Cet état de fait peut engendrer un certain nombre d'accident de service.



**SPP et PATS  
SDIS du RHONE**

Il nous paraît également important de vous préciser que de nombreux agents ont dénoncé à plusieurs reprises à leurs supérieurs hiérarchiques tous les problèmes évoqués ci-dessus, et ceci depuis 2003, sans qu'aucune suite ne soit donnée. Aucune disposition n'a été prise à ce jour.

Cet environnement de travail s'avérant incommode et dangereux, nous espérons que tous ces éléments retiendront au plus haut point votre attention et que vous interviendrez rapidement afin d'éviter que l'on se trouve face une situation délicate.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de notre considération distinguée.

**Le secrétaire général**

**Gilbert LEBRUN**